


TRES BASSE TENSION

TBTS

TBTP

oui



oui

oui

Canalisation TBT séparée
de toute autre

oui

oui

Suffisamment séparée

oui

oui

Pas de TERRE au
secondaire du TRANSFO

non

50V~
120V=

U max Locaux Secs.

25V~
60V=

25V~
60V=

U max Locaux mouillés

12V~
30V=

TBTF = TBT autre que TBTS et TBTP